



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)**

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Управление
Роспотребнадзора по
Новосибирской области
г. Новосибирск ул.
Челюскинцев, 7а

(место составления акта)

« 15 » февраля 20 17 г.

(дата составления акта)

17-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 41

«19» января 2017г. в 11-00ч. по адресу/адресам: г.Новосибирск, ул.Северная,3,
микрорайон дом отдыха «Мочище»,19

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Новосибирской области «Новосибирский
областной геронтологический центр»
(ГАУСО НСО НОГЦ)

(время)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
внеплановой выездной проверки от 18.01.2017г. № 41 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области Самойловой Лады Витальевны.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской
области «Новосибирский областной геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ГАУСО НСО НОГЦ
Вх. № 99
дата 16.02.2017

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20__ г. с 11 час. 00 мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) Представитель по доверенности ГАУСО НСО НОГЦ Щеглов Алексей Александрович 19.01.2017г 11-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик Юлия Евгеньевна, врач по коммунальной гигиене Куклин Евгений Александрович ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.075 от 19.01.2011г., зарегистрирован в Едином реестре: № РОСС. RU.0001.510117 от 19.01.2011г., действителен до 19.01.2016г., выдан Центральным органом аккредитации лабораторий Федеральной службой Роспотребнадзора, аттестат аккредитации № RA.RU.710008 от 15.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации, утвержденный приказом об аккредитации № А-1627 от 15.04.2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Представитель по доверенности ГАУСО НСО НОГЦ Щеглов Алексей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения:

19.01.2017г. в 11-00 Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ), г.Новосибирск, ул.Северная,3

Проводится внеплановая выездная проверка в отношении ГАУСО НСО НОГЦ по адресу: г.Новосибирск, ул. Северная,3, микрорайон дом отдыха «Мочище»,19 основанием для проверки является: истечение срока исполнения ранее выданного предписания № 4556 от 19.01.16г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Рассмотрено письмо ГАУСО НСО НОГЦ (вх. № 390 от 12.01.2017г.) о том, что в целях устранения выявленных дефектов в настоящее время по адресу: г.Новосибирск, ул. Северная,3 осуществляются подрядные работы по текущему ремонту:

- приточно-вытяжной вентиляции,
- массажных кабинетов,
- физиокабинета,
- кабинета психолога,
- кабинета гирудотерапии.

В отделении «Геронтопсихиатрический стационар Мочище», расположенном по адресу: Новосибирская область, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 19 ведутся подрядные работы по ремонту и установке приточно-вытяжной вентиляции в мойках, душевых, уборных, санитарных комнатах».

Выделено другое помещение для бельевой, в котором осуществляются работы по установке поддонов и стеллажей.

Согласно договорам о подключении (технологическом присоединении) к центральной системе холодного водоснабжения от 16.02.2016г. № 5-14.154, на выполнение строительно-монтажных работ по городскому водоснабжению от 16.09.2016г. № 130 подготовлены внутримплощадные и внутридомовые сети и оборудование объекта.

В настоящее время вопрос о фактическом подключении объекта к центральной системе холодного водоснабжения МУП г.Новосибирска «Горводоканал» находится в стадии согласования

06.02.2017г. в 09-40 ГАУСО НСО НОГЦ, г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «Мочище», 19 Произведен отбор проб –холодной питьевой воды из скважины ГАУСО НСО НОГЦ, г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «Мочище», 19 на показатели (мутность, железо, марганец). Составлен протокол отбора проб и образцов № 41 от 06.02.2017г., оформлено определение о назначении экспертизы № 41 от 06.02.2017г. Экспертиза поручена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

08.02.2017г. 16-00 Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а

В Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области поступили результаты лабораторных исследований: протокол лабораторных исследований № 1486 от 07.02.2017г., экспертное заключение № 10-2/000331 от 08.02.2017г. (вх. № 2161 от 08.02.2017г.)

Проба воды, отобранная из скважины по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «Мочище», д.19 не соответствует гигиеническим требованиям по:

-органолептическим показателям, установленным п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в связи с превышением ПДК мутности в 4,6 раза;

-обобщенным показателям и содержанию неорганических веществ, установленным п. 3.4.1 табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 в связи с превышением ПДК железа- в 6,2 раза, марганца- в 1,8 раза.

10.02.2017г. 14-00 в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а рассмотрены представленные ГАУСО НСО НОГЦ договор поставки № 1448745 от 25.06.2014г. с ООО «Компания Чиста вода- Норинга» на поставку ГАУСО НСО НОГЦ воды питьевой в пластиковых бутылках из поликарбоната объемом 19 литров, а так же в ПЭТ бутылках объемом 5, 1,5, 1 и 0,6 л., договор № 5-14.154 от 19 мая 2014г. о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения с МУП г.Новосибирска «Горводоканал» на организацию водопроводно-канализационного хозяйства по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению объекта, договор на выполнение проектных работ № 26/05 - 2016гвк от 26.05.2016г. с ООО «РОСИНВЕСТ» по разработке проектной и рабочей документации наружных и внутренних сетей водоснабжения, расположенных по адресу: микрорайон «Дом отдыха Мочище», 19, договор № 02/06/16М от 03.06.2016г. с ООО «РОСИНВЕСТ» на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования и строительства объекта, договор № 22/06/16-М от 22.06.2016г. с ООО «РОСИНВЕСТ» о выполнении согласования рабочей документации наружных и внутренних сетей водоснабжения, расположенных по адресу: микрорайон «Дом отдыха Мочище», 19, договор №

130 на выполнение строительно-монтажных работ по городскому водоснабжению от 16.09.2016г. с ООО «РОСИНВЕСТ» на выполнение монтажных работ по городскому водоснабжению.

При рассмотрении представленных документов установлено, что ГАУСО НСО НОГЦ находится в стадии присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения с МУП г.Новосибирска «Горводоканал». На момент проверки предписания присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения еще нет, вода используется из скважины, за исключением употребления в пищу. Приготовление пищи и употребление питьевой воды производится из пластиковых бутылей по договору с ООО «Компания Чиста вода- Норинга».

15.02.2017г. 11-00 При обследовании помещений ГАУСО НСО НОГЦ, расположенных по адресу: г.Новосибирск, ул.Северная,3 установлено:

- 1)Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты, а так же очистка и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции (вентиляция находится в исправном состоянии)
- 2)Поверхности стен помещений (массажные кабинеты, физиокабинет, кабинет психолога) выполнены гладкими материалами, легкодоступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
- 3)Светильники общего освещения помещений (кабинет гирудотерапии, кабинет психолога), размещаемые на потолках выполнены сплошными (закрытыми) рассеивателями.
- 4)В кабинете психолога используется медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Таким образом, установлено п.1, п.2, п.3, п.4 предписания об устранении выявленных нарушений № 4556 от 19.01.2016г. в установленный срок 16.01.2017г. выполнены.

Проверка п.5, п.6 предписания об устранении выявленных нарушений не представляется возможным в связи с тем, что СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму их работы» утратил силу.

15.02.2017г. 17-00 Таким образом установлено, п.7 предписания об устранении выявленных нарушений № 4556 от 19.01.2016г. в установленный срок 16.01.2017г. не выполнен.

7)Вода из скважины по адресу: микрорайон дом отдыха «Мочище», д.19 в г.Новосибирске не приведена в соответствии с гигиеническими требованиями:

Проба воды, отобранная из скважины по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, микрорайон дом отдыха «Мочище», д.19 не соответствует гигиеническим требованиям по:

-органолептическим показателям, установленным п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в связи с превышением ПДК мутности в 4,6 раза;

-обобщенным показателям и содержанию неорганических веществ, установленным п. 3.4.1 табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 в связи с превышением ПДК железа- в 6,2 раза, марганца- в 1,8 раза.

За выявленные нарушения ГАУСО НСО НОГЦ вручено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении № 41 от 15.02.2017г., определение о назначении экспертизы № 41 от 06.02.2017г., протокол о взятии проб и образцов № 41 от 06.02.2017г., протокол лабораторных исследований № 1486 от 07.02.2017г., экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 10-2/000331 от 08.02.2017г. (вх. № 2161 от 08.02.2016г.). предписание об устранении выявленных нарушений № 41 от 15.02.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Усик Ю.Е.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Представитель по доверенности ГАУСО НСО НОГЦ Щеглов Алексей Александрович 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


С актом проверки ознакомлен(а): Представитель по доверенности ГАУСО НСО НОГЦ Щеглов Алексей Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)

« 15 » февраля 2017г. 

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а): Представитель по доверенности ГАУСО НСО НОГЦ Щеглов Алексей Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лиц(а) допустивших(его) нарушения) 


Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Один экземпляр акта на _____ страницах с копиями приложений направлен посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области

« ____ » _____ 20 __ г




В.И.Толмачев
ков